



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее-услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

187401, Российская Федерация, Ленинградская область, город Волхов, улица Дзержинского, дом 11

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
Прием и уход.

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание 2 этажное, 2002,3 м².

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7653 м².

Наименование организации, которая предоставляет услуги населению:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №2 «Рябинка» комбинированного вида» г.Волхов

Адрес места нахождения организации:

187401, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, дом 11

Основание для пользования объектом:

оперативное управление

Форма собственности:

муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, улица Державина, дом 60

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 245 детей

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха) - отсутствуют

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	- услуга недоступна
2	сменные кресла-коляски	- услуга недоступна (отсутствуют сменные кресла-коляски)
3	адаптированные лифты	- услуга недоступна (отсутствуют адаптированные лифты)
4	поручни	- услуга недоступна (отсутствуют поручни)
5	пандусы	- услуга недоступна (отсутствуют пандусы)
6	подъемные платформы (аппарели)	- услуга недоступна (отсутствуют подъемные платформы (аппарели))
7	раздвижные двери	раздвижные двери отсутствуют
8	доступные входные группы	- услуга недоступна
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	- услуга недоступна (специально выделенных не имеется)
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	Дверные проемы в стенах, лестничные марши, площадки в соответствии с техническим паспортом учреждения
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (к местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	-объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме и в доступном для них формате.
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Необходимо дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией	Необходимо дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией
14	иные	-

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении им других необходимых для получения услуги действий.	-
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
4	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	+
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
8	Обеспечение допуска она объект, в котором предоставляется услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	-
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
10	Адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	+

11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	-
12	Иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки выполнения
1	2	4
1.	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем путях движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	До 2025 г.
2.	Установить при входе в объект вывеску с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	До 2022 г.
3.	Оборудовать наружную лестницу поручнями с обоих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более, а также дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3м.	До 2020 г.
4.	Установить пандус, дублирующий наружную лестницу с поручнями с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м с расстоянием между поручнями в пределах 0,9 – 1,0 м.	До 2020 г.
5.	Предусмотреть высоту порога двери входной наружной, не более 1,4 см.	До 2020 г.
6.	Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон.	До 2020 г.
6.	Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.	До 2020 г.
7.	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.	До 2020 г.
8.	Установить кнопку вызова персонала для инвалидов	До 2020 г.