«О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях».

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Ленинградской области требования помещений напоминает, К микроклимату общеобразовательных дошкольных организациях регулируются И СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарными правилами «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы темпе ратуры воздуха составляют:

- 18 24 °C в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;
- 17 20 °C в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;
- 20 24 °C спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;
- 20 22 °C медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;
 - 19 21 °C санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

- В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:
 - 22 24 °C Приемные, игровые ясельных групповых ячеек;
- $21-23~^{\circ}\mathrm{C}$ Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;
 - 19 20 °C Спальни всех групповых ячеек;
 - 22 24 °C Помещения медицинского назначения;
 - 25 26 °C Раздевалка с душевой бассейна.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований.